



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3. Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2017.gada 2. jūnijā

(datums)

Biedrība "Andžeja Grauda Bungu skolas
atbalsta biedrība"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008208606

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/254
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Sējas novada sporta centrs
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Sējas pamatskola, Sējas pagasts, Sējas novads, LV-2142
3. Īpašnieks (valdītājs): Sējas novada dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000032857, „Jēpi”, p/n Murjāni, Sējas novads, LV-2142
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrība "Andžeja Grauda Bungu skolas atbalsta biedrība"
noņemtu vadītājas Andas Silgales 2017.gada 25.maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: dīvstāvu sporta centra telpas ar
istabīnām. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā
nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības
noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkta prasības.

6.2. Sporta zālē atslēgti automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas staru detektori. (Ugunsdrošības noteikumu 139.2.apakšpunkts).

6.3. Sporta centrā veiktas izmaiņas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas aizsargājamās zonās, kas var ietekmēt sistēmas funkciju izpildi (Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts)

6.4. Sporta centra automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve neatbilst Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. 14.daļa: "Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijai un ekspluatācijai"" (turpmāk – standarts LVS CEN/TS 54-14) prasībām, bet tieši:

zonas, kuras ietver vairāk nekā 5 telpas un kurās atrodas detektori, nav norādītas kontroles un indikācijas iekārtā, vai arī pie katras telpas durvīm nav uzstādītas iznestās indikatoru lampas (Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts, standarta LVS CEN/TS 54-14 A.6.2.2.punkta b apakšpunkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Sējas Sporta centra telpu, Sējas skola, Sējas pagastā, Sējas novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Vasaras Bungu nometne 2017" "Ugunsgrēka organizēšanai no 05.06.2017.-09.06.2017.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona)



(paraksts)

Kristiāna Ozoliņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nostādīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ .