



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; faksas: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2018.gada 7.maijā

(datums)

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr. 90000013606

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Ruses ielā 22, Rīgā, LV-1029

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/2018**  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsēkots: Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – Objekts)  
(apsēkoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Ruses ielā 22, Rīgā
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,  
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)  
Reģ.Nr.90000013606, Kr.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010  
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas nometņu vadītājas Svetlanas Loginovas 2018.gada 10.aprīļa iesniegums.
5. Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde. Četri stāvi. Ēkas ēdnīcas daļā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
  - 6.1. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi Objektu ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (izņemot ēdnīcas telpas). Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts.
  - 6.2. Kāpņu telpu durvis, kas atdala kāpņu telpu no gaiteniem, nav aprīkotas ar pašizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. Ugunsdrošības noteikumu 246.6.apakšpunkts.
  - 6.3. Nav veikta Objekta zemējuma ierīces pārbaude. Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts un 57.punkts.
  - 6.4. Objekta ārdurvis (pa kurām var nokļūt ārpus būves, zemes virsmas līmenī) nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un apzīmētas ar 5.8.zīmi, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām. Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts un 244.punkts.
  - 6.5. Par mehāniskās ventilācijas sistēmas un dabīgās ventilācijas kanālu pārbaudes rezultātiem nav sastādīti pārbaudes akti atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 92.punkta un 8.pielikuma prasībām. Ugunsdrošības noteikumu 75.punkts, 80.punkts un 92.punkts.

- 6.6. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi objektu ar tādām ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši – Objekts nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu. Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts.
- 6.7. Ugunsdrošības instrukcijas sadaļā Rīcība ugunsgrēka gadījumā, norādīta maldinoša informācija par skaņas signāliem, ar kuriem Objektā tiek izziņota nepieciešamība evakuēties. Ugunsdrošības noteikumu 181.punkts.
- 6.8. Atsevišķi ugunsdzēsības aparāti novietoti augstāk par 1,5m no grīdas līdz ugunsdzēsības aparāta rokturim. Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts.
- 6.9. Elektroinstalācija Objekta pagrabstāvā, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), nav demontēta būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts.
- 6.10. Objektā, katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru. Ugunsdrošības noteikumu 18.punkts.
- 6.11. Atsevišķi Objektā izvietotie evakuācijas plāni nav aktuāli un pārskatāmi. Plānos nav nepārprotami norādījumi, kā fiziskai personai visātrāk nokļūt drošībā. Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts un 2.5.apakšpunkts.
- 6.12. Objekta aktu zāles (telpas, kurā vienlaicīgi var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem), durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Ugunsdrošības noteikumu 239.2.apakšpunkts un 243.punkts.
- 6.13. Aktu zālē evakuācijas izejas durvīm, kas paredzētas cilvēku evakuācijai no skatuves, aizbūvētas stacionāras koka konstrukcijas, kas samazina evakuācijas ceļa brīvo platumu šaurāku par 1 m. Ugunsdrošības noteikumu 241.punkts un 246.5.apakšpunkts.
7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Ruses ielā 22, Rīgā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Draudzība - 2018" organizēšanai no 04.06.2018.- 15.06.2018.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.  
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.  
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes  
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās  
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona)



(paraksts)

Kristiāna Ozoliņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,  
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 \_\_\_\_ gada \_\_\_\_.