

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2017.gada 19. maijā

(datums)

SIA "5T"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

reģistrācijas Nr.40103865801

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Augusta Dombrovska iela 49-15, Rīga,
LV-1015

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/190
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Babītes sporta komplekss
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
3. Īpašnieks (valdītājs): Babītes sporta komplekss, reģistrācijas Nr. 90000028870,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "5T" nometņu vadītājas Irinas Troņenkovas
2017.gada 19.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta kompleksa būve.
Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 180.punkta prasībām kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 176.punkta un 180.punkts.prasības.

- 6.2. Objektā pārbūvēti evakuācijas ceļi, bet tieši, divas evakuācijas durvis no sporta zāles, kas ved uz ārējām evakuācijas kāpnēm, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 246.6.apakšpunkta prasības.
- 6.3. Objekta telpā Nr.025 ugunsdrošo konstrukciju (pārseguma līmenī, kas savieno Objekta pagraba stāvu ar pirmo stāvu) neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurīdīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 12.punkta prasības.
- 6.4. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts.
- 6.5. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektori nav markēti ar identifikācijas numuriem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā" A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.
- 6.6. Objekts nav nodrošināts ar konstruktīvajiem elementiem, bet tieši: durvīm, kas savieno Objektu ar citu ugunsdrošības nodalījumu (skolu), nav nodrošināta būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un būvkonstrukciju minimālā būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN "201-15 "Būvju ugunsdrošība" prasībām, nenodrošinot Ugunsdrošības noteikumu 8.punkta prasības.
7. **Slēdziens:** Objekts neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona)



(paraksts)

Kristiāna Ozoliņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.