



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
BAUSKAS DAĻA

Skolas iela 17, Bauska, Bauskas novads, LV-3900; tālr.: 63960603; fākss: 63924264; e-pasts: bauska@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Bauska

(izdošanas vieta)

20 17 . gada 29 . maijā

(datums)

Bauskas sākumskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ.Nr.90009583675

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Uzvaras iela 10, Bauska,
Bauskas novads, LV-3901

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/113-3.8/3

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bauskas sākumskolas ēka
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV - 3901
3. Īpašnieks (valdītājs): Bauskas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska. Bauskas novads, LV - 3901
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Rimševicas Līgas 2017.gada 8.maija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīsstāvu ķieģeļu ēka ar cokolstāvu un koka spāru jumtu, U2 uguns noturības pakāpes. Telpas aprīkotas balss izziņošanas sistēmu, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nepieciešamo ugunsdzēsamo aparātu skaitu. Evakuācijas izejas ir apzīmētas, evakuācijas ceļi ir brīvi pieejami.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Bauskas sākumskolas klašu telpas Uzvaras ielā 10, Bauskā, Bauskas novadā atbilst ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 10.punktu un 10.2.apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Bauskas novada domei
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
komandieris

(amatpersonas amats)



(paraksts)

V. Kuzmičs

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Norūķis uz e-pastu rimsevicag@inbox.lv
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 17 . gada 30 . maijā