



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
4.DAĻA

Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmala

(izdošanas vieta)

2016.gada 25.aprīlis

(datums)

Jūrmalas Jaundubultu vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ.Nr.90000051561

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Lielupes iela 21, Jūrmala, LV-2015

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8.4-217-6
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Jaundubultu vidusskolas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Lielupes iela 21, Jūrmala
3. Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr. 90000056357,
Jomas iela 1/5, Jūrmala
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Andreja Vinokurova 2016.gada 1.aprīļa iesniegums Nr.16/7
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Būves ugunsnoturības pakāpe ir U2a.
Ēkai ir 4 stāvi, kuri ir aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmu, ka arī ar automātisko balss izziņošanas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā
normatīvo aktu ugunsdrošībā prasību būtiski pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu bērnu nometnes rīkošanu apsekotajā ēkā. Eksploatācijas
laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada
17.februāra noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt pēc pieprasījuma.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Nosēdētājs elektrovisai
25.04.2016. Lip