



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13. Rīga. LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2020.gada 26.februārī

(datums)

SIA "Telpnīca"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr. 40203088184

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Ūbeļu ielā 13 - 64, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/33**  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Ādažu novada pašvaldības Ādažu sākumskola  
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3. Īpašnieks (valdītājs): Ādažu novada Dome,  
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)  
reģistrācijas Nr. 90000048472, Gaujas iela 33a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164  
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "Telpnīca" nometņu vadītāja Normunda Masaļska  
2020.gada 14.februāra iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīsstāvu izglītības iestādes ēka,  
U1b ugunsnoturības pakāpe, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un  
trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  
6.1. Evakuācijas izejas norādījuma zīme, kas norāda evakuācijas izeju no Aula uz ēdamzāli, nav  
darba kārtībā. (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības  
noteikumi" 205.punkts)
7. Slēdziens: Novēršot Atzinuma 6.punktā norādīto ugunsdrošības prasību  
pārkāpumu, nav iebildumu Ādažu sākumskolas ēkas Attekas ielā 16, Ādažos, Ādažu  
novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Dronu pilotēšana: čempioni māca  
iesācējus", organizēšanai no 16.03.2020.- 20.03.2020.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981  
"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.  
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.  
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jaunpils  
ielā 13, Rīgā LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes  
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās  
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona)



(paraksts)

Kristiāna Ozoliņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,  
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 \_\_\_\_ . gada \_\_\_\_ .